

Documentatie - veiligheidstechnische controle van mobiele elektrische apparaten/bedrijfsmiddelen

Klant/Gebruiker:

Contractant/Examinator:

Blad-Nr.:

--

 /

--

Onderzoek volgens: NEN 3140 DIN VDE 0701-0702 _____ _____

Reden audit: Herbeproeving Verandering Reparatie Eerste beproeving

Elektrisch apparaat / apparatuur:

Test object:

--

Fabrikant:

--

Serienummer:

--

Inventarisnummer:

--

Locatie:

--

Bijzonderheden:

--

Beschermingsklasse:

I.  met aardgeleider

II. 

III. 

Visuele inspectie, metingen, experimenten

Apparaat volgens de voorschriften DIN VDE 0404 deel 1 en 2, DIN EN 61557 deel 2 en 4, DIN EN 61010 deel 1

Fabrikant van de meetapparatuur:

--

 Type/Uitvoering meetapparatuur:

--

Datum	Visuele inspectie / Opmerkingen	Aardgeleiderweerstand RPE [Ω]	Isolatieweerstand Riso [MΩ]	Aardgeleiderstroom		Functieproef doorstaan Ja / Nee	Test doorstaan Ja / Nee	Datum volgende test	Naam van de examinator
				Lekstroom en aanraakstroom via vervangende lekstroom I EA [mA]	I aanraak [mA]				